

ATCギャラリー イベント電源設備容量表

盤名	主幹 AT(A)	名称	AT (A)	電圧 (V)	容量 (kVA)	盤名	主幹 AT(A)	名称	AT (A)	電圧 (V)	容量 (kVA)	盤名	主幹 AT(A)	名称	AT (A)	電圧 (V)	容量 (kVA)	盤名	主幹 AT(A)	名称	AT (A)	電圧 (V)	容量 (kVA)	盤名	主幹 AT(A)	名称	AT (A)	電圧 (V)	容量 (kVA)												
店舗電灯盤北1-A	10kVA	誘導灯	20	200	3.2	店舗電灯盤北2-A	10kVA	誘導灯設備用	20	200	3.2	店舗電灯盤北3-A	10kVA	誘導灯設備用	20	200	3.2	店舗電灯盤北4-A	10kVA	負荷無	20	200	3.2	店舗電灯北新設盤	10kVA	名称無し	20	100	1.6												
		スペース	ブレーカー無					スペース	ブレーカー無					スペース	ブレーカー無					スペース	ブレーカー無					スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			POSレジ電源	20	100	1.6				
		照明(1)(北1)	20	200	3.2			照明(1)(北6)	20	200	3.2			照明(1)(北11)	20	200	3.2			照明(1)(北16)	20	200	3.2			照明(2)(北17)	20	200	3.2	照明(2)(北18)	20	200	3.2	名称無し	20	100	1.6				
		照明(2)(北2)	20	200	3.2			照明(2)(北7)	20	200	3.2			照明(2)(北12)	20	200	3.2			照明(2)(北17)	20	200	3.2			照明(3)(北18)	20	200	3.2	予備	20	100	1.6	POSレジ電源	20	100	1.6				
		照明(3)(北3)	20	200	3.2			照明(3)(北18)	20	200	3.2			照明(3)(北13)	20	200	3.2			照明(3)(北18)	20	200	3.2			予備	20	200	3.2	予備	20	100	1.6	POSレジ電源	20	100	1.6				
		MR電灯	20	200	3.2			予備	20	200	3.2			予備	20	200	3.2			予備	20	200	3.2			予備	20	100	1.6	予備	20	100	1.6	3C-7 配ダク	20	100	1.6				
		予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6	予備	20	100	1.6	3C-9 配ダク	20	100	1.6				
		予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6	予備	20	100	1.6	3C-10 配ダク	20	100	1.6				
		1A-7 配ダク	20	100	1.6			2A-7 配ダク	20	100	1.6			3A-7 配ダク	20	100	1.6			4A-7 配ダク	20	100	1.6			天井差込	20	100	1.6	天井差込	20	100	1.6	3C-11 配ダク	20	100	1.6				
		1A-8 配ダク	20	100	1.6			2A-8 配ダク	20	100	1.6			3A-8 配ダク	20	100	1.6			4A-9 配ダク	20	100	1.6			4A-9 配ダク	20	100	1.6	4A-10 配ダク	20	100	1.6	3C-12 配ダク	20	100	1.6				
		1A-9 配ダク	20	100	1.6			2A-9 配ダク	20	100	1.6			3A-9 配ダク	20	100	1.6			4A-10 配ダク	20	100	1.6			天井差込	20	100	1.6	4A-12 配ダク	20	100	1.6	3C-13 配ダク	20	100	1.6				
		1A-10 柱コン	20	100	1.6			2A-10 柱・配ダク	20	100	1.6			3A-10 配ダク	20	100	1.6			4A-13 配ダク	20	100	1.6			4A-13 配ダク	20	100	1.6	天井差込	20	100	1.6	3C-14 配ダク	20	100	1.6				
		1A-11 柱コン	20	100	1.6			天井差込	20	100	1.6			3A-11 配ダク	20	100	1.6			負荷無	20	100	1.6			点検用コンセント	20	100	1.6	4A-12 配ダク	20	100	1.6	3C-15 配ダク	20	100	1.6				
		1A-12 柱コン	20	100	1.6			2A-12 柱・配ダク	20	100	1.6			3A-12 配ダク	20	100	1.6			スペース	ブレーカー無					リモコン電源	20	100	1.6	4A-13 配ダク	20	100	1.6	3C-16 配ダク	20	100	1.6				
		1A-13 柱コン	20	100	1.6			2A-13 柱・配ダク	20	100	1.6			3A-13 配ダク	20	100	1.6			スペース	ブレーカー無					予備	20	100	1.6	負荷無	20	100	1.6	3C-17 配ダク	20	100	1.6				
		MRコンセント	20	100	1.6			2A-14 柱・配ダク	20	100	1.6			3A-14 配ダク	20	100	1.6			スペース	ブレーカー無					スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			3C-18 配ダク	20	100	1.6				
		予備	20	100	1.6			天井差込5(電話用)	20	100	1.6			3A-15 配ダク	20	100	1.6			スペース	ブレーカー無					スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			3C-19 配ダク	20	100	1.6				
		1A-16 配ダク	20	100	1.6			2A-16 柱・壁コン	20	100	1.6			3A-16 配ダク	20	100	1.6			スペース	ブレーカー無					スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			3C-20 配ダク	20	100	1.6				
		1A-17 柱コン	20	100	1.6			2A-17 柱コン	20	100	1.6			3A-17 配ダク	20	100	1.6			スペース	ブレーカー無					スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			3C-21 配ダク	20	100	1.6				
		リモコン電源	20	100	1.6			リモコン電源	20	100	1.6			リモコン電源	20	100	1.6			スペース	ブレーカー無					スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			3C-22 配ダク	20	100	1.6				
スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無				スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			3C-23 配ダク	20	100	1.6													
スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無				スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			3C-24 配ダク	20	100	1.6													
店舗電灯盤北1-B	10kVA	名称無し	20	200	3.2	店舗電灯盤北2-B	10kVA	負荷無	20	200	3.2	店舗電灯盤北3-B	10kVA	負荷無	20	200	3.2	店舗電灯盤北4-B	10kVA	負荷無	20	200	3.2	イベント盤1 半相2線	125 20KVA	負荷無	50	100	4												
		スペース	ブレーカー無					スペース	ブレーカー無					スペース	ブレーカー無					スペース	ブレーカー無					スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			イベント盤2 半相2線	125 20KVA	負荷無	50	100	4		
		照明(1)(北4)	20	200	3.2			照明(1)(北9)	20	200	3.2			照明(1)(北14)	20	200	3.2			照明(2)(北19)	20	200	3.2			照明(2)(北15)	20	200	3.2	照明(3)(北20)	20	200	3.2	予備		20	200	3.2	予備	20	200
		照明(2)(北5)	20	200	3.2			照明(2)(北10)	20	200	3.2			照明(2)(北15)	20	200	3.2			予備	20	200	3.2			予備	20	200	3.2	予備	20	100	1.6	予備	20	100	1.6	4B-7 配ダク	20	100	1.6
		予備	20	200	3.2			照明(3)(北11)	20	200	3.2			予備	20	200	3.2			予備	20	200	3.2			予備	20	100	1.6	4B-8 配ダク	20	100	1.6	4B-9 配ダク	20	100	1.6	4B-10 配ダク	20	100	1.6
		予備	20	200	3.2			予備	20	200	3.2			予備	20	200	3.2			予備	20	200	3.2			予備	20	100	1.6	4B-11 配ダク	20	100	1.6	天井差込	20	100	1.6	天井差込	20	100	1.6
		予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6	天井差込	20	100	1.6	名称無し	20	100	1.6	名称無し	20	100	1.6
		予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			予備	20	100	1.6	名称無し	20	100	1.6	名称無し	20	100	1.6	リモコン電源	20	100	1.6
		1B-7 配ダク	20	100	1.6			2B-7 配ダク	20	100	1.6			照明(1)(北14)	20	200	3.2			4B-7 配ダク	20	100	1.6			天井差込	20	100	1.6	リモコン電源	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無		
		1B-8 配ダク	20	100	1.6			2B-8 配ダク	20	100	1.6			照明(2)(北15)	20	200	3.2			4B-8 配ダク	20	100	1.6			天井差込	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無		
		1B-9 配ダク	20	100	1.6			2B-9 配ダク	20	100	1.6			予備	20	200	3.2			4B-9 配ダク	20	100	1.6			天井差込	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無		
		1B-10 柱コン	20	100	1.6			2B-10 柱・配ダク	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			4B-10 配ダク	20	100	1.6			天井差込	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無		
		1B-11 柱コン	20	100	1.6			2B-11 柱・配ダク	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			4B-11 配ダク	20	100	1.6			天井差込	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無		
		予備(負荷無)	20	100	1.6			天井差込	20	100	1.6			照明(1)(北14)	20	200	3.2			4B-12 配ダク	20	100	1.6			名称無し	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無		
		壁コンセントA	20	100	1.6			2B-13 柱・配ダク	20	100	1.6			照明(2)(北15)	20	200	3.2			天井差込	20	100	1.6			名称無し	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無		
		予備(負荷無)	20	100	1.6			2B-14 柱・配ダク	20	100	1.6			予備	20	200	3.2			3B-7 配ダク	20	100	1.6			名称無し	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無		
		予備(負荷無)	20	100	1.6			点検用コンセント	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			3B-8 配ダク	20	100	1.6			名称無し	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無		
		予備(負荷無)	20	100	1.6			配ダク	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			天井差込	20	100	1.6			名称無し	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無		
		予備(負荷無)	20	100	1.6			配ダク	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			3B-10 配ダク	20	100	1.6			名称無し	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無		
		リモコン電源	20	100	1.6			リモコン電源	20	100	1.6			予備	20	100	1.6			3B-11 配ダク	20	100	1.6			名称無し	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無		
スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			予備	20	100	1.6	3B-12 配ダク	20	100	1.6	名称無し	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無												
スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			予備	20	100	1.6	3B-13 配ダク	20	100	1.6	名称無し	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無												
スペース	ブレーカー無			スペース	ブレーカー無			予備	20	100	1.6	3A-14 配ダク	20	100	1.6	名称無し	20	100	1.6	スペース	ブレーカー無			スペース																	