

ATCギャラリー イベント電源設備容量表

催事名：	施工会社：
作業日時：	現場責任者名：

[illegible][illegible]

盤名	主幹 AT(A)	容量 (KVA)	合計 (kVA)	名称	AT (A)	電圧 (V)	容量 (KVA)	イベント 使用量
店舗電灯盤北3-A	125	20	0	誘導灯設備用	20	200	3.2	
				スペース	負荷無	200	3.2	
				照明(1)(北11)	20	200	3.2	
				照明(2)(北12)	20	200	3.2	
				照明(3)(北13)	20	200	3.2	
				予備	20	200	3.2	
				予備	20	100	1.6	
				予備	20	100	1.6	
				3A-7 配ダク	20	100	1.6	
				3A-8 配ダク	20	100	1.6	
				3A-9 配ダク	20	100	1.6	
				3A-10 配ダク	20	100	1.6	
				3A-11 配ダク	20	100	1.6	
				3A-12配ダク	20	100	1.6	
				3A-13 配ダク	20	100	1.6	
				3A-14 配ダク	20	100	1.6	
				3A-15 配ダク	20	100	1.6	
				3A-16 配ダク	20	100	1.6	
				3A-17 配ダク	20	100	1.6	
				リモコン電源	20	100	1.6	
スペース	ブレーカー無							
スペース	ブレーカー無							
スペース	ブレーカー無							
スペース	ブレーカー無							
スペース	ブレーカー無							
スペース	ブレーカー無							
店舗電灯盤北3-B	125	20	0	負荷無	20	200	3.2	
				スペース	ブレーカー無			
				照明(1)(北14)	20	200	3.2	
				照明(2)(北15)	20	200	3.2	
				予備	20	200	3.2	
				予備	20	200	3.2	
				予備	20	100	1.6	
				予備	20	100	1.6	
				3B-7 配ダク	20	100	1.6	
				3B-8 配ダク	20	100	1.6	
				天井差込	20	100	1.6	
				3B-10 配ダク	20	100	1.6	
				3B-11 配ダク	20	100	1.6	
				3B-12配ダク	20	100	1.6	
				3B-13 配ダク	20	100	1.6	
				3B-14 配ダク	20	100	1.6	
				点検用コンセント	20	100	1.6	
				予備	20	100	1.6	
				予備	20	100	1.6	
				リモコン電源	20	100	1.6	
スペース	ブレーカー無							
スペース	ブレーカー無							

[illegible]

盤名	主幹 AT(A)	容量 (KVA)	合計 (KVA)	名称	AT (A)	電圧 (V)	容量 (KVA)	イベント 使用量
店舗電灯北新設盤	100	16	0	名称無し	20	100	1.6	
				POSレジ電源	20	100	1.6	
				名称無し	20	100	1.6	
				POSレジ電源	20	100	1.6	
				POSレジ電源	20	100	1.6	
				POSレジ電源	20	100	1.6	
				3C-7 配ダク	20	100	1.6	
				3C-9 配ダク	20	100	1.6	
				3C-10 配ダク	20	100	1.6	
				3C-11 配ダク	20	100	1.6	
				3C-12 配ダク	20	100	1.6	
				3C-13 配ダク	20	100	1.6	
				3C-14 配ダク	20	100	1.6	
				3C-15 配ダク	20	100	1.6	
				3C-16 配ダク	20	100	1.6	
				3C-17 配ダク	20	100	1.6	
				3C-18配ダク	20	100	1.6	
				3C-19 配ダク	20	100	1.6	
				3C-20 配ダク	20	100	1.6	
				3C-21 配ダク	20	100	1.6	
				3C-22配ダク	20	100	1.6	
				3C-23 配ダク	20	100	1.6	
				3C-24 配ダク	20	100	1.6	
				3C-25配ダク	20	100	1.6	
				3C-26 配ダク	20	100	1.6	
				3C-27 配ダク	20	100	1.6	
3C-28配ダク	20	100	1.6					
3C-29配ダク	20	100	1.6					
3C-30 配ダク	20	100	1.6					
3C-31配ダク	20	100	1.6					
3C-32 配ダク	20	100	1.6					
イベント盤1	125	20	0	負荷無	50	100	4	
イベント盤2	125	20	0	負荷無	50	100	4	
イベント用動力 (3相3線)	200	32	0	負荷無	150	100	12	
				負荷無	150	100	12	
				負荷無	150	100	12	

【イベント電源施工上の注意事項】

①表中記載の"容量"とは、安全率0.8とし系統下流ごとの単独使用による最大許容量であり、特に電灯については各相の負荷バランスに注意をしてください。

②敷設ケーブルについては、許容電流の他、負荷端末での電圧降下(特に、上流系統に激しい調光・音響を含む場合)を十分考慮し使用をお願いします。

③本資料に基づきイベント電源施工開始より5日前迄に容量計算を含め電源種別(電灯・動力)並びに電線種別・サイズ及びイベント負荷側漏電時のELB(回路毎に感電防止保護のため感度電流30mA以下である旨記載)設置点を記載した平面図を提出し、当ビル係員承認を受け不適切部については検討し適切な施工を行い再度、承認審査を受けて頂くようお願いします。承認されていない施工が行われている事が確認された場合、理由の如何を問わず送電を行います。

④その他、本資料について不明な点がございましたらホール事業部各担当者へ確認または相談いただきますようお願いいたします。